令和5年度　花田町一本松（保城浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2023/4/19	2023/5/24	2023/6/21	2023/7/19	2023/8/17	2023/9/20	2023/10/18	2023/11/15	2023/12/20	2024/1/24	2024/2/21	2024/3/13
	採水時刻			9時25分	9時25分	9時40分	9時35分	9時30分	9時30分	9時15分	9時35分	9時15分	9時25分	9時20分	9時20分
	水温	℃		14.9	19.1	22.5	25.6	25.4	27.0	21.0	16.5	12.4	9.4	11.6	10.2
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				0.00005未満						0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.1	1.0	1.0	0.87	0.79	0.84	0.82	1.2	1.4	1.0	0.79	0.88
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.12			0.13			0.09		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02未満			0.02			0.03			0.02		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.11			0.13			0.06未満		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.005			0.003			0.002		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.006			0.008			0.005		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.018			0.019			0.012		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006			0.005			0.003		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満			0.001			0.003			0.002		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.9			9.3			14			11		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	12	13	12	11	12	16	16	17	14	14	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	40	39	46	41	40	49	55	51	66	44	38	40
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	110	81	100	83	83	110	120	110	130	93	78	77
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				0.02未満						0.02未満		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下				0.0005未満						0.0005未満		
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満