令和5年度　夢前町新庄（木戸浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2023/4/11	2023/5/16	2023/6/13	2023/7/11	2023/8/8	2023/9/12	2023/10/11	2023/11/1	2023/12/12	2024/1/16	2024/2/14	2024/3/5
	採水時刻			10時15分	10時30分	10時35分	10時20分	10時30分	10時30分	10時20分	10時15分	10時20分	10時15分	10時40分	10時20分
	水温	℃		13.4	16.2	18.6	21.8	27.1	25.6	21.1	17.6	11.7	8.0	7.0	8.6
1	一般細菌	個/ml	100以下	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満						0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001			0.002			0.001			0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.62	0.43	0.40	0.48	0.55	0.57	0.77	0.78	0.61	0.56	0.59	0.62
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.003			0.001未満			0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.006			0.008			0.001			0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.003			0.001			0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.0			4.6			4.3			3.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0	3.4	3.1	2.9	3.7	3.2	3.4	3.6	3.5	4.0	4.2	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	24	23	24	24	30	28	31	30	28	27	26	23
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	55	51	60	59	58	57	57	58	52	52	48	42
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満						0.02未満			
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満						0.0005未満			
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満