令和5年度　夢前町山之内己(馬寺浄水場系統水)

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2023/4/11	2023/5/16	2023/6/13	2023/7/11	2023/8/8	2023/9/12	2023/10/11	2023/11/1	2023/12/12	2024/1/16	2024/2/14	2024/3/5
	採水時刻			9時25分	9時25分	9時25分	9時25分	9時35分	9時30分	9時25分	9時25分	9時25分	9時30分	9時25分	9時25分
	水温	℃		10.6	12.9	16.5	19.2	21.9	21.5	18.0	14.5	9.5	5.9	6.0	5.8
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満						0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002			0.002			0.002			0.002
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.43	0.31	0.33	0.39	0.57	0.77	0.82	0.76	0.60	0.51	0.56	0.59
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09			0.11			0.11			0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012			0.018			0.005			0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.008			0.008			0.003			0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.015			0.023			0.007			0.006
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011			0.011			0.005			0.004
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.005			0.002			0.002
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			3.4			4.0			3.5			3.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.3	3.2	3.0	2.8	3.3	2.9	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24	24	24	22	34	31	35	36	31	29	28	25
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	53	50	60	63	63	59	60	61	55	54	50	47
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満						0.02未満			
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満						0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満