

【開発以外：共同住宅・長屋等】可燃ごみST用チェックリスト

項目	構造・基準等	チェック	
前提条件	10戸以上の計画であること。	<input type="checkbox"/>	
	既設ごみステーションが利用できない場合は、10戸以下での設置について協議する。	<input type="checkbox"/>	
	ごみST設置について自治会・近隣住民から合意を得ていること。	<input type="checkbox"/>	
共通	【道路とは公道もしくは一般交通の用に供する場所とする。】	<input type="checkbox"/>	
	容易に方向転換又は通り抜けができる道路に開口部が面すること。	<input type="checkbox"/>	
	収集車停車位置と開口部の間に障害物がないこと。（電柱・植樹帯・手すりなど）	<input type="checkbox"/>	
	必要な場合に限り、接道部分から1m以内の後退を認める。	<input type="checkbox"/>	
	必要な場合を除き、交差点付近は避けること。	<input type="checkbox"/>	
	進入路以外に接道がない場合等に限り、接道部分以外でのST設置について協議する。 （留意事項） ・安全に方向転換、又は通り抜けができること。 ・開口部が車両停車方向を向いていること。 ・水路がある場合は床板設置等を優先検討すること。 ・用地内の収集による破損は管理者負担で修理すること。	<input type="checkbox"/>	
	2) 側溝	コンクリート蓋又はグレーチング蓋で側溝に蓋をすること。	<input type="checkbox"/>
3) その他	夜間収集区域の場合、照明設備を備えること。	<input type="checkbox"/>	
ボックス+三方囲	1) 容量	戸数×90ℓ以上（単身専用の場合：戸数×45ℓ以上）	<input type="checkbox"/>
	2) 面積	有効面積2.5㎡程度以上	<input type="checkbox"/>
	3) 三方囲	基本的に三方囲いを設置すること※表下部「三方囲い」参照	<input type="checkbox"/>
	3) その他	アンカーボルトで固定すること。	<input type="checkbox"/>
		ボックス高：110～130cm程度	<input type="checkbox"/>
設置向き	設置上限：合計2500ℓまで（大型ボックス2基程度） 以下の場合は道路に対して横向きに設置することを認める。 (1) 道路に対して開口部を正面に向けて設置することができない。 （敷地形状、設備配置、駐車場配置などによる） (2) 設置角度は、道路に対して90度までとする。 (3) ごみボックスの開口方向に有効150cmを確保する。	<input type="checkbox"/>	
ごみ庫	1) 有効面積	20戸以下：3㎡以上	<input type="checkbox"/>
		21戸以上：戸数×0.15㎡以上	<input type="checkbox"/>
	2) 床部	材質：鉄筋コンクリート造など十分な強度を持たせること	<input type="checkbox"/>
		排水：汚水の排水対策を講じること	<input type="checkbox"/>
	3) 壁部	材質：コンクリート・メッシュフェンスなど	<input type="checkbox"/>
	4) 天井	材質：メッシュフェンスなど、十分な強度を持たせること	<input type="checkbox"/>
		天井高：2.0m以上	<input type="checkbox"/>
	5) 扉部	引き扉・ドア開口部の幅員有効90cm以上・外側ドアがスライド	<input type="checkbox"/>
		ストッパー設置：指詰め防止に考慮した構造とすること。	<input type="checkbox"/>
		ドア取っ手や金具が、道路部へ越境しないように施工すること	<input type="checkbox"/>
	6) その他	付近に電柱など構造物がある場合は、開口部を反対側に設ける。	<input type="checkbox"/>
形状・面積によっては、幅員の拡張、両開きスライド扉を検討すること。		<input type="checkbox"/>	
6) その他	換気が可能な構造、または設備を備えること。	<input type="checkbox"/>	
三方囲	1) 条件	ボックス、ごみ庫の設置が難しい場合。	<input type="checkbox"/>
	2) 面積	ごみ庫同様	<input type="checkbox"/>
	3) 構造	床部：ごみ庫同様	<input type="checkbox"/>
		壁部：コンクリートブロック4段程度で、鉄筋等で補強すること	<input type="checkbox"/>
4) その他	カラス除けネットなどの飛散防止策を講じること。	<input type="checkbox"/>	